

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian adalah :

1. Ada hubungan antara suhu udara dengan angka kuman udara di ruang rawat inap rumah sakit HAMBBA Muara Bulian
2. Ada hubungan antara kelembaban udara dengan angka kuman udara di ruang rawat inap rumah sakit HAMBBA Muara Bulian
3. Ada hubungan antara pencahayaan dengan angka kuman udara di ruang rawat inap rumah sakit HAMBBA Muara Bulian
4. Ada hubungan antara debu dengan angka kuman udara di ruang rawat inap rumah sakit HAMBBA Muara Bulian

5.2 Saran

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan variabel lain yang belum dilakukan peneliti seperti kontruksi bangunan dan sanitasi petugas, sanitasi ruangan, juga faktor-faktor lain yang juga dapat berpengaruh terhadap keberadaan kuman di rumah sakit. Penelitian terkait debu yang berada di lantai, dinding, perabotan, Ac dan kipas angin terhadap keberadaan angka kuman di ruang rawat inap rumah sakit.
2. Diharapkan kepada pihak rumah sakit untuk melakukan pengukuran suhu, kelembaban pencahayaan secara berkala setiap hari, membuka jendela pada pagi hari sehingga ada pertukaran udara segar, membersihkan AC minimal 6 bulan sekali, pencahayaan yang cukup dengan mengganti gordena dengan warna yang terang, sehingga dapat meminimalkan pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi nosokomial.
1. Melakukan pengawasan kepada petugas kebersihan dalam melakukan pembersihan ruangan untuk selalu menggunakan desinfektan yang dapat membunuh kuman yang berada di dalam ruangan.